

PCPR V. 230- 1 ZP/ 11

**Wyjaśnienia do SIWZ do postępowania o nr PCPR V.230-I ZP/11 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na prace remontowe i inwestycyjne w budynku dawnej szkoły w Kąkolewie.**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie na podstawie art. 38 ust.1,1a,1b i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) przedstawia następujące wyjaśnienia do SIWZ:

**Treść zapytania Wykonawcy:**

Działając w oparciu o rozdz. XII pkt 1 SIWZ do przetargu no prace remontowe i inwestycyjne w budynku dawnej szkoły w Kąkolewie (znak postępowania PCPR V.230-1 ZP/11) zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ dotyczących niezgodności treści opisu do projektu budowlanego przedmiarami. Poniżej zamieszczamy zestaw pytań i prosimy o odniesienie się do nich:

1. W części budowlanej niniejszego opisu widnieją drzwi ognioodporne EI30 do pomieszczenia kotłowni, które nie są ujęte w przedmiarze. Czy Zamawiający przewiduje zamontowanie tych drzwi w ramach prowadzonego postępowania.
2. Co z drzwiami zewnętrznymi, których także nie ujęto w przedmiarze? Czy niniejsze postępowanie obejmuje założenie tych drzwi.
3. Kolejna rozbieżność w części budowlanej dotyczy ogrodzenia i bramy wjazdowej, co także nie jest ujęte w przedmiarze. Czy postępowanie obejmuje wykonanie ogrodzenia i bramy oraz furtki?
4. Prosimy o udostępnienie projektu i/lub rysunku na wykonanie balustrad schodowych systemowych.
5. Część elektryczna - oprawy oświetleniowe i wewnętrzna linia zasilania. W przedmiarze nie są ujęte pozycje do wyceny wewnętrznej linii zasilającej kablem YKY 5x16 oraz przedmiar nie uwzględnia demontażu opraw oświetleniowych oraz montażu nowych opraw oświetleniowych. Prosimy o podanie rodzaju oraz typu lamp.
6. Część sanitarna- Zapytanie dotyczy przyłączy wod-kan. W którym miejscu ma być usytuowana wcinka – na terenie posesji (działki) czy na ulicy?. Czy ma być wyceniona instalacja wewnętrzna do zbiornika gazu?. W opisie jest podana butla na gaz. W przedmiarze nie ma takiej pozycji do wyceny. Czy jest ona objęta niniejszym zamówieniem?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

- Ad. 1. Zamawiający przewiduje zamontowanie drzwi pożarowych EI 30
- Ad 2. Należy ująć w ofercie drzwi zewnętrzne.
- Ad 3. Zamawiający nie przewiduje wykonania ogrodzenia, w tym furki i bramy.
- Ad. 4 Balustradę schodową stalową systemową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi polskimi normami budowlanymi. Projekt nie przewiduje rozrysowania balustrady systemowej.
- Ad. 5 Należy przyjąć demontaż istniejącego oświetlenia ,nie uwzględniając montażu nowego. Należy przyjąć do wykonania wewnętrzną linię zasilającą YKY 5x16.
- Ad. 6.Wcinka do istniejącej sieci wod-kan ma być wykonana w ulicy.  
W wycenie nie należy ujmować zbiornika na gaz

MAŁGORZATA  
POWIATOWEGO CENTRUM  
POMOCY RODZINIE  
Wz. Elżbieta Czerwik  
mgr Emilia Konieczna