



- OBWOODY GNIAZDOWE 230V ELEKTRYCZNE
PROWADZĄC PODYTKOWNO PRZEWODEM
PLASKIM YDp O Un=750V 3x2,5mm²,
WYDZIELONE OBWOODY ZASILAJĄCE
ZALĄCZESĆ I STACJIE UZIADNIANIA WODY,
STENTYFATOR, RÓŻNICE I OBRACZ SZAFKIE KROSOWA
PROWADZIC 3x1,5mm², OBWOODY
PROWADZĄCE PRZEWODEM 3x1,5mm²
ZOSTAŁY OZNACZONE NA RYSUNKACH,
POZOSTAŁE OBWOODY PROWADZIC
PRZEWODEM 3x2,5mm²
TŁOSKOŚC OBWOÓD KOLORU BIAŁY
NP.FIRMY ELCO Z SERII FASHION O IP20
ORAZ USZCZELNIENY NP. FIRMY ELCO SERIA
AQUA-INO IP44. PUSZKI ROZDZIELNICZE Z
SZYBKOBIEŻNĄ KONTAKTY.
- OBWOODY TELEFONICZNE UKŁADAC
PRZEWODEM UTP 4x2x0,5 KTA.5e
KŁADNIJĄC PODYTKOWNO W OCHRONNYM
WĘZLU PESCHLA 18mm
- PRZEWOODY WYRÓWNAWCZE UKŁADAC
PRZEWODEM Lyg 6mm² PODYTKOWNO.
PRZEWOODY WYRÓWNAWCZE ŁĄCZYĆ W
PUNKCIE ROD TYNKOŚC 60% NA DNI
PUSZKI NAKLEJĄC ODCINKI ZOLT-ZIELONEJ
TASMY PVC.

SAMOCZYNNE WYLACZANIE UKŁAD SIECIOWY TN-S

BIURO INŻYNIERSKIE - Piotr Mikołajczak 64-100 Leszno, ul. Bema 11 B tel.: 065 925 99 99			
Obiekt : Środowskowy Dom Samopomocy. Adres : Kąkolewo, gmina Oleśnica Drośka nr ewid. 398/1, 398/2, 385.			
Inwestor : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie.			
Treść rys. : INSTALACJE GNIAZDOWE		Skala: 1:50	Nr rys: IE/2
Gen. projektant	MGR INŻ. P. MIKOŁAJCZAK		
Projektant	MGR INŻ. J. WOŹNIAK		
Sprawdził	INŻ. K. PAWLICKI		
		upr. 1111/88tLo upr. 877/86tLo upr. 820/86tLo	