

**Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „ Dostawa i montaż
klap dymnych wraz z robotami murarskimi i dekarско - blacharskimi w Specjalnym
Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Rydzynie”**

Rydzyna, dn. 16.11.2011r.

SOSW-3431/4/2011

W dniu 14 listopada 2011r. wpłynęło do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rydzynie pismo z zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego p.n. „ **Dostawa i montaż klapy dymnych wraz z robotami murarskimi i dekarско - blacharskimi w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Rydzynie**”. Zgodnie z art. 38, ust. 1, 2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., nr 223, poz. 1655 ze zm.) udziela się odpowiedzi na zadane pytania.

Pytania Wykonawcy.

1. Proszę podać jakie centrale oddymiania należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym:
 - a) centrale, które mają służyć tylko do celów obsługi klapy dymowych,
 - b) czy takie , które oprócz obsługi klapy dymowych powinny mieć możliwość obsługi napędów drzwiowych?Jeśli centrale te muszą obsługiwać również napędy drzwiowe, to proszę podać wymaganą ilość dla każdej z klatek schodowych.
2. Proszę doprecyzować jaka powinna być wymagana minimalna powierzchnia czynna dla klatki schodowej w bud. Nr 8. Kłapa o podanym wymiarze 160 x 160 cm. ma powierzchnię czynną oddymiania znacznie większą niż 1,2 m²

Odpowiedzi Zamawiającego.

- ad 1. Należy uwzględnić tylko centrale oddymiania do celów obsługi klapy dymowych,
ad.2 Należy przyjąć powierzchnię czynną oddymiania dla klapy o wymiarze 160x160 cm.

Dyrektor SOSW w Rydzynie
/-/ Stefan Szmania