

Leszno, dnia 23 listopada 2012 r.

OS. II. 6341.55.2012

Z a w i a d o m i e n i e **o wszczęciu postępowania**

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145)
w dniu 21 listopada 2012 r. zostało

w s z c z ę t e

na wniosek Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Spółka z o.o. (w związku z wykonaniem nowego ujęcia wód podziemnych w m. Mierzejewo, gm. Krzemieniewo (dz. ewid. nr 37/3, obręb Mierzejewo), postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na:

1. wykonanie urządzenia wodnego - obudowy studni wierconej nr 1 (SW-1), wykonanej z kręgów żelbetonowych Ø 1800/700 mm, o głębokości 1,95 m (od dna do górnej krawędzi pokrywy), przykrytej pokrywą żelbetową Ø 2200 mm o grubości 15 cm z włazem stalowym typu „WAŁCZ” oraz rurą wentylacyjną PVC 160 mm, umieszczoną częściowo w nasypie ziemnym, wyniesionym 1,2 m powyżej powierzchnię terenu, wraz z uzbrojeniem, obejmującym;

rurę zasilającą, stal. Ø 110 mm

wodomierz studzienny Ø 100 mm

zasuwę odcinającą, kołnierзовą Ø 100 mm

zawór zwrotny, kołnierзовy Ø 100 mm

kolano stalowe Ø 100 mm

pompe głębinową GBC.3.09 o wydajności $Q = 12,00 - 36,00 \text{ m}^3/\text{h}$, wysokości podnoszenia $H = 115 - 51 \text{ m}$ i mocy 11,00 kW (**lub równoważną**), zawieszoną na głębokości 22,00 m ppt.

służącego do ujmowania wód podziemnych ze studni wierconej nr 1 (SW-1), o głębokości 52,0 m, wykonanej z rur PVC 280 mm z filtrem siatkowym PVC 280 mm o długości roboczej $7,0 + 5,0 = 12,0 \text{ m}$, posadowionym na głębokości 49,00 i 34,00 m ppt.

2. pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych - plejstoceńskich, w ilości;

$$Q_{\text{max.h.}} = 20,00 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{śr.d.}} = 265,00 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{max. roczne}} = 131.500 \text{ m}^3/\text{rok}$$

na potrzeby wodociągu komunalnego ze stacją uzdatniania wody w m. Drobnin, zaopatrującego w wodę wieś: Drobnin, Krzemieniewo, Hersztupowo, Brylewo i Bogdanki, gm. Krzemieniewo

Studnia nr 1 (SW-1) zlokalizowana w m. Mierzejewo, eksploatowana będzie w ramach zatwierdzonych decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie, Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii nr OSGW-IV-8530/45/85 z dnia 11 czerwca 1985 roku, zasobów wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w kat. "B", wynoszących: $Q = 48,00 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S = 7,15 \text{ m}$, na podstawie decyzji Starosty Leszczyńskiego nr OS.IV.6531.4.2012 z dnia 14.02.2012 roku, w sprawie zatwierdzenia „Dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych – plejstoceńskich – studnia nr 1, w m. Mierzejewo, gm. Krzemieniewo”, w której dla studni nr 1 (SW-1) zostały określone zasoby eksploatacyjne w

ilości: $Q = 20,00 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S = 3,00 \text{ m}$.

Wnioski i uwagi w sprawie można wnosić pisemnie lub ustnie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Starostwo Powiatowe w Lesznie Pl. Kościuszki 4 pokój nr 2 w terminie **do 7 grudnia 2012 r.**

Otrzymują :

1. ZUW we Wschowie Spółka z o.o.
2. UG Krzemieniewo
3. OHZ Garzyn Spółka z o.o.
4. Pan Krzysztof Kitowski Pełnomocnik Prezesa KZGW
5. a/a

Sprawę prowadzi:

Okonek Elżbieta

Wydział Ochrony Środowiska,

Rolnictwa i Leśnictwa Tel. 065 529 68 32