

Leszno, dnia 29 listopada 2012 r.

OR.VI.272.35.2012

**Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
do przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż klimatyzacji w ramach zadania:
„Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lesznie przy Pl. Kościuszki 4B (piętro)
wraz z montażem klimatyzacji”**

Starostwo Powiatowe w Lesznie, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż klimatyzacji w ramach zadania: „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lesznie przy Pl. Kościuszki 4B (piętro) wraz z montażem klimatyzacji”.

1. Pytanie

W jakiej technologii mają być urządzenia do chłodzenia?

Odpowiedź

Urządzenia do chłodzenia mają być w technologii inwerter.

2. Pytanie

Jaka jest średnica istniejącej instalacji freonowej

Odpowiedź

Średnica istniejącej instalacji freonowej wynosi 6,10 mm.

3. Pytanie

Czy w pkt.2 podp.5 specyfikacji technicznej omyłkowo podano montaż przez rozdzielacz aktywny?

Odpowiedź

Zamawiający omyłkowo podał montaż przez rozdzielacz aktywny. Zapis powinien brzmieć: „montaż jednostek wewnętrznych z jednostką zewnętrzną”.

4. Pytanie

Czy można zmniejszyć ilość pilotów?

Odpowiedź

Jednostki wewnętrzne winne być wyposażone w co najmniej jeden pilot bezprzewodowy.

5. Pytanie

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o rysunki budynku (rzuty i przekroje), wraz z rozmieszczeniem klimatyzatorów w celu weryfikacji formularza ofertowego.

Odpowiedź

W związku z tym, że Zamawiający nie posiada aktualnych rzutów budynku, Zamawiający wyjaśnia, że klimatyzatory rozmieszczone będą na dachu II kondygnacyjnego budynku oraz w pomieszczeniach biurowych nad drzwiami wejściowymi do pomieszczeń z podłączeniem do istniejącej sieci.

Z up. STAROSTY
Jarosław Wawrzyniś
Wicestarosta