

Leszno, dnia 7 grudnia 2012 r.

OS. II. 6341.60.2012

Z a w i a d o m i e n i e

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145)
w dniu 6 grudnia 2012 r. zostało

w s z c z ę t e

na wniosek pana Macieja Strugały pełnomocnika firmy ENEA Operator Sp. z o.o. ul Strzeszyńska 58, Poznań postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego, na wykonanie przekroczenia linią kablową 2 x 15 kV do zasilania tunelu aerodynamicznego na terenie Centralnej Szkoły Szybowcowej w Lesznie w zakresie skrzyżowania z ciekim melioracji podstawowych Rów Strzyżewicki w km 6 + 225 (dz. ew. nr 138/2 obręb Strzyżewice) o następujących parametrach technicznych:

- | | |
|--|------------------|
| - rura ochronna | - 2 x SRS 160 mm |
| - długość rury ochronnej | - L = 2 x 8,0 mb |
| - istniejąca rzędna dna cieku w miejscu przekroczenia | - 85,82 m n.p.m. |
| - maksymalna rzędna górnej krawędzi rury ochronnej | - 84,82 m n.p.m. |
| - minimalne zagłębienie górnej krawędzi rury ochronnej | - 1,00 m |
| - sposób przekroczenia – przewiert sterowany | |

Wnioski i uwagi w sprawie można wnosić pisemnie lub ustnie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Starostwo Powiatowe w Lesznie Pl. Kościuszki 4 pokój nr 2 w terminie **do 18 grudnia 2012 r.**

Otrzymują :

1. ENEA Operator Sp. z o.o. Poznań
2. pan Maciej Strugała
3. UG Świąciechowa
4. WZMiUW RO Leszno
5. a/a

Sprawę prowadzi:

Okonek Elżbieta

Wydział Ochrony Środowiska,

Rolnictwa i Leśnictwa Tel. 065 529 68 32