

Leszno, dnia 2 grudnia 2013 r.

OR.VI.272.33.2013

**Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
do przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w ramach zadania:
„Modernizacja parteru budynku Starostwa Powiatowego w Lesznie przy Pl. Kościuszki 4B wraz
z montażem klimatyzacji”**

Starostwo Powiatowe w Lesznie, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w ramach zadania: „Modernizacja parteru budynku Starostwa Powiatowego w Lesznie przy Pl. Kościuszki 4B wraz z montażem klimatyzacji”.

Pytanie

Prosimy o podanie konfiguracji układów Multi oraz Split, tzn. jakie jednostki wewnętrzne (o jakiej mocy chłodniczej) mają być podłączone do poszczególnych agregatów?

Odpowiedź

W specyfikacji technicznej zostały określone moce agregatów zewnętrznych i ilość zarówno jednostek zewnętrznych jak i wewnętrznych.

Pytanie

Prosimy o podanie parametrów przewodów elektrycznych zasilających i sterujących pomiędzy jednostkami (ilość żył i ich przekroje).

Odpowiedź

Podaje się, że przekrój rurek chłodniczych zainstalowanych w budynku wynosi $\varnothing 6$ i $\varnothing 10$. Przewód sterowniczy pomiędzy jednostką zewnętrzną i wewnętrznymi 5 x 1,5.

Konfiguracja jednostek zewnętrznej do wewnętrznych na podstawie własnego doboru w oparciu o wizję lokalną i przedmiar.

Zamawiający nie posiada projektu wykonawczego na wykonaną już instalację.

Z up. STAROSTY
Wawrzyniak
Wicestarosta