



WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
WZ.5595.117.1.2012

Poznań, dnia 28 maja 2012 r.

Punkt Obsługi Klienta			
AB	28. MAJ 2012 76.85/12		OS
Nr Poggis		Zal. 2	
FN	GR	KT	PR
SK	WA	PCPR	ZDP

POSTANOWIENIE NR 117/2012

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami) w związku z § 16 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r., w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 ze zmianami), po rozpatrzeniu „Ekspertyzy technicznej w zakresie budowlanym i ochrony przeciwpożarowej dotyczącej oceny stanu bezpieczeństwa pożarowego budynku Starostwa Powiatowego zlokalizowanego przy Placu Kościuszki 4B w Lesznie”, sporządzonej przez rzeczoznawców: budowlanego Pana Jakuba Rzeźniczaka oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Pana Andrzeja Wysokińskiego, z określonymi następującymi wskazaniem:

- zachowaniem żelbetowej klatki schodowej o parametrach:
 - biegów o minimalnej szerokości – 1,14 m;
 - stopni o wysokości – 0,182 m;
- zachowaniem na klatce schodowej 5 zabiegowych stopni o szerokości – 0,19 m umieszczonych w odległości – 0,4 m od poręczy balustrady;
- zachowanie głównych drzwi wyjściowych oraz drzwi prowadzących do wiatrołapu o szerokości – 0,96 m;
- zachowaniem z najdalej położonego pomieszczenia na piętrze dojścia ewakuacyjnego o długości wynoszącej – 34 m w tym 28 m po poziomej drodze ewakuacyjnej;

wyraża się zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób określony w powyższych wskazaniach „Ekspertyzy technicznej ...”, tzn. w inny sposób niż podany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

pod warunkiem

- wyposażenia budynku w zwiększoną liczbę gaśnic o 100% w stosunku do normatywu;
- wyposażenia obiektu w czujki dymu zintegrowane z systemem włamania i napadu, obsługiwany przez firmę ochroniarską w sposób zapewniający bezzwłoczne przekazanie informacji o zagrożeniu pożarowym do Państwowej Straży Pożarnej;
- wyposażenia dróg ewakuacyjnych w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne;

- wdrożenia dla pracowników Starostwa Powiatowego, w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego odpowiednich procedur w zakresie ogłaszania i prowadzenia ewakuacji osób z budynku;
- wykonania wymagań wynikających z obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i norm dla tej klasy obiektu.

Uzasadnienie

Starostwo Powiatowe reprezentowane przez Wicestarostę Pana Jarosława Wawrzyniaka, skierowało wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o uzgodnienie w trybie § 2 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami) przedstawionych w „**Ekspertyzie technicznej**” rozwiązań. Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej po rozpatrzeniu wniosku, postanowił zaakceptować przedstawione rozwiązania umożliwiające dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej. Wykonanie przedsięwzięć, o których mowa w treści „**Ekspertyzy technicznej ...**” i piśmie Pana Krystiana Maćkowiaka - Sekretarza Powiatu nr OR.VI.255.2.2012 z dnia 22 maja br. m. in. wyposażenie budynku w czujki dymu zintegrowane z systemem włamania i napadu oraz w zwiększoną ilość środka gaśniczego pozwoli na wykrycie pożaru we wczesnej fazie rozwoju i na jego szybkie ugaszenie. Ponadto wdrożenie odpowiednich procedur w zakresie ogłaszania i prowadzenia ewakuacji osób z budynku usprawni przeprowadzenie szybkiej ewakuacji ludzi z budynku. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38 za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu ul. Masztalarska 3, w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

WIELKOPOLSKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
Państwowej Straży Pożarnej
nadbr. Wojciech Mendelak

Otrzymują:

Starostwo Powiatowe w Lesznie
Wicestarosta Pan Jarosław Wawrzyniak
Plac Kościuszki 4B
64-100 Leszno

Do wiadomości:

1. KM PSP Leszno
2. aa.

Załącznik:

1. Ekspertyza techniczna z częścią graficzną – 1 egz.